



Innan du ringer SOS angående strömavbrott bör du göra följande kontroll:

Om du **delvis** saknar ström:

- kontrollera i första hand grupsäkringar och huvudsäkringar. Huvudsäkringarna sitter i regel under eller vid sidan om elmätaren.

Om du fortfarande **delvis** saknar ström efter att du bytt huvudsäkringarna:

- kontakta SOS, tel:040-676 90 65 (SOS Alarm)

Om du **helt** saknar ström och har en jordfelsbrytare inkopplad:

- kontrollera om den har utlöst (vippan nedfälld)
- prova då att återställa den genom att föra vippan uppåt

Om jordfelsbrytaren utlöser igen:

- kontakta din elinstallatör

Om jordfelsbrytaren inte har utlöst och du helt saknar ström:

- kontakta SOS, tel:040-676 90 65 (SOS Alarm)